



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE.**

**Piazza Baccelli 4 - Ripi ☎ 0775284015 fax 0775/284015**  
 ✉ [fric81100g@istruzione.it](mailto:fric81100g@istruzione.it) - [fric81100g@pec.istruzione.it](mailto:fric81100g@pec.istruzione.it)  
[www.icripi.gov.it](http://www.icripi.gov.it)

Prot. n. 3423/A35

Ripi 15.11. 2016

**certificazione inerente la sicurezza ai sensi dell'art. 18 comma 3 – D.Lgs 81/08.**

**Il Dirigente scolastico**, considerati i suoi obblighi di Datore di lavoro ai sensi della normativa in materia di sicurezza ed igiene nelle istituzioni scolastiche, facendo seguito alle richieste scritte e verbali al Comune di Torrice, dichiara di essere in possesso dei documenti contrassegnati, inerenti l'edificio scolastico sito in via Umberto I (scuola secondaria di I grado) e, contestualmente, di aver fatto richiesta di quelli che mancano, contrassegnati, nella colonna di destra, con la dicitura "Non ancora in possesso":

<b>CERTIFICAZIONE DI CUI SI RICHIEDE COPIA</b>	<b>IN POSSESSO</b>	<b>Non in possesso</b>
- certificato di agibilità che attesti la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità dell'edificio scolastico e degli impianti nello stesso installati.	x	
- certificato di collaudo statico	x	
- parere igienico-sanitario rilasciato dall'ASL	x	
- certificato di prevenzione incendi		X
- dichiarazione di conformità per i seguenti impianti :		
o Impianto elettrico		X
o Impianti elettronici (antifurto, citofono, antenne, ecc. se presenti)		X
o Impianto protezione antincendio		X
o Impianto idrico/fognante		X
o Impianto gas		X
- verbale di verifica periodica all'impianto di messa a terra rilasciato ai sensi del D.P.R. 462/01 dall'ARPA o altro organismo autorizzato		X
- valutazione del rischio di fulminazione dell'edificio scolastico o in caso di struttura non auto protetta, verbale di verifica periodica dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche rilasciato ai sensi del D.P.R. 462/01 dall'ARPA o altro organismo autorizzato con data non antecedente ai due anni		X
- verbale di verifica periodica degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo d'esplosione rilasciato ai sensi del D.P.R. 462/01 dall'ARPA o altro organismo autorizzato con data non antecedente ai due anni		X

CERTIFICAZIONE DI CUI SI RICHIEDE COPIA	IN POSSESSO	Non in possesso
- relazione di analisi del rischio esplosione per gli ambienti con presenza di sostanze infiammabili ai sensi del DLgs 81/08		X
- verbale di omologazione ISPESL per la centrale termica		x
- verbale di verifica periodica per impianti di riscaldamento acqua con potenzialità superiore a 116 kW, ai sensi del D.M.1.12.75, eseguiti dall'AUSL con data non antecedente a 5 anni.		x
- verbale di verifica periodica impianti a pressione (se presenti)		x
- dichiarazione di assenza di barriere architettoniche ai sensi della L. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni.		x
- misurazione dei livelli di radon presenti negli ambienti scolastici		x

Il Dirigente scolastico  
 Vincenzina Irene Sabetta  
*Firma sostituita a mezzo stampa.*  
*Art. 3 comma 2 D.Lgv n 39/1993*